

報告書番号 F11-2024-3068
D24125057

株式会社 ナック 様


試験結果報告書



分析試験結果書

令和 6 年 12 月 19 日

水道法第 20 条登録検査機関(登録番号第 16 号)
〒260-0024 千葉市中央区中央港1-12-11
一般財団法人 千葉県薬剤師会検査センター
TEL 043(242)5940



検体番号 D24125057

令和 6 年 12 月 4 日 受付の検体について検査した結果は下記のとおりです。

依頼者	東京都新宿区西新宿1-25-1 株式会社ナック 様				
採水年月日	令和 6 年 11 月 27 日 14 時 43 分	天候	前日	当日	
種別		環境調査	気温	水温	残留塩素
採水地点	クリクラダイキアクシスポトルドウォーター				
採水者	亀岡登 (所属)				

試験項目	結果			分析方法
ペルフルオロオクタン酸(SFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	1	ng/L	未満	固相抽出-LC/MS/MS法
ペルフルオロオクタン酸(SFOS)	1	ng/L	未満	固相抽出-LC/MS/MS法
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	1	ng/L	未満	固相抽出-LC/MS/MS法

備考	水質管理目標設定項目目標値(0.00005mg/L以下(暫定))に適合している
----	---

検査期日	令和 6 年 12 月 4 日 ~ 令和 6 年 12 月 18 日
検査責任者	技術検査部長 粕谷 智浩