水質検査結果書

No. A2401066-001 1/1
令和6年8月5日

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第18号
長野県長野市アークス13番11号
一般社団法人長野市薬剤師会
会長 原 澄

株式会社高見澤 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

依頼者	新潟県新潟市北区下大谷内1672-22 株式会社高見澤		
受付年月日	令和6年7月30日	種別	ボトルウォーター製品水
採水年月日	令和6年7月29日	採水時刻	―
天候	前日 ― 当日 曇り	採水時の温度	気温 31 ℃ 水温 24.9 ℃
採水場所	新潟県新潟市北区下大谷内1672-22		
採水者	小野 正義 (所属)		

検査項目	単位	検査結果
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	mg/l	0.000001未満
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	0.000001未満
― 以 下 余 白 ―		

備考	分析法： 固相抽出-LC-MS法 水道法の水質管理目標設定項目の目標値は、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)と、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として 0.00005mg/l以下(暫定)
検査期日	令和6年7月30日 ～ 令和6年8月2日
検査機関	一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
検査責任者	検査部長 北村 晋